

Ett brådskande föreläggande: Begränsning av användningen av brunnsvatten / uppmaning att koka vattnet vid Sjöscoutsföreningen Fribytarna r.f. samlingslokal i Stensböle

Miljöhälsosektionen 19.10.2023 § 101
2379/11.05.02.03/2023

Beredning och tilläggsuppgifter
hälsoskyddsplanerare Maarit Lönnroth
fornamn.efternamn@borga.fi

Miljöhälsovården fick 27.9.2023 till kännedom att det i ett vattenprov taget föregående dag från Sjöscoutsföreningen Fribytarnas Stensböle samlingslokals brunnsvatten, förekom koliforma bakterier >200 mpn/100 ml, då kvalitetsmålet är 0 mpn/100 ml. Fekala E. coli-bakterier upptäcktes 71 mpn/100 ml och kvalitetskravet är 0 mpn/100 ml.

På grund av resultaten meddelade hälsoskyddsplaneraren muntligt ett brådskande föreläggande om att begränsa användningen av brunnsvattnet och en uppmaning att koka vattnet. Anvisningen gavs även skriftligt samma dag (se bilaga). Brunnen har sanerats och desinficerats för två år sedan. Verksamhetsidkaren uppmanades att reda ut hur hushållsvattnets kvalitet kan säkras i fortsättningen. Beslutet fattades utan hörande av parter.

Förekomsten av koliforma bakterier återspeglar vattnets allmänna mikrobiologiska kvalitet. Då koliforma bakterier förekommer i hushållsvattnet, finns det en risk för vattenburna epidemier. Antalet koliforma bakterier var exceptionellt stort, vilket tyder på en betydande störning. Ett brådskande beslut om att begränsa vattenanvändningen var därför motiverat.

Sjöscoutsföreningen Fribytarna förde meddelandet om begränsningen av vattenanvändandet till Stensböle och dessutom rent vatten i kanistrar.

Relevant lagstiftning:

Hälsoskyddslag (763/1994 & ändringar)

17 § (11.11.2016/942) Allmänna krav och undantag från dem

Vatten som är avsett att användas som hushållsvatten ska vara oskadligt för hälsan och lämpligt för sitt ändamål. Föroreningar från ämnen som används vid behandling eller distribution av vatten eller från material som används i anordningar får inte finnas kvar i hushållsvattnet i högre koncentrationer än vad som är behövligt för ändamålet med användningen av ämnena och materialen, och ämnena och materialen får inte heller äventyra uppfyllandet av kvalitetskraven för hushållsvatten.

...

20 § (11.11.2016/942) Övervakning av hushållsvattnets kvalitet samt villkor om användningen av hushållsvatten

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten kan vid behov
2) bestämma att hushållsvatten ska desinficeras eller behandlas på något annat sätt, om detta ska anses behövt med hänsyn till vattnets kvalitet,
3) för förebyggande av sanitär olägenhet meddela villkor om vattnets användning.

...

51 § (27.6.2014/553) Förbud, förelägganden och föreskrifter som gäller hälsoskydd

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten har rätt att meddela enskilda förbud och förelägganden som är nödvändiga för att avhjälpa eller förebygga sanitär olägenhet.

...

I brådskande fall får den kommunala tjänsteinnehavare som har hand om övervakningen meddela ett förbud eller föreläggande som avses i 1 mom. Förbudet eller föreläggandet ska utan dröjsmål lämnas över till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten för avgörande.

Förvaltningslag (434/2003 & ändringar)

34 § Hörande av part

Ett ärende får avgöras utan att en part hörs, om

...

4) hörandet kan äventyra syftet med beslutet eller om det dröjsmål som hörandet medför i behandlingen av ärendet orsakar betydande skada för människors hälsa, den allmänna säkerheten eller miljön.

Miljöhälsovårdschefen

Miljöhälsosektionen beslutar fastställa det av hälsoskyddplaneraren meddelade brådskande föreläggande om begränsning av användningen av brunnsvatten och om kokning av vattnet.

Beslut:

Förslaget godkändes.
