

## Upphävande av uppmaningen att koka vattnet vid Forsby Gårds vattendistributionsområde

Miljöhälsosektionen 29.08.2024 § 231

Beredning och tilläggsuppgifter  
hälsoskyddsplanerare Maarit Lönnroth  
fornamn.efternamn@borga.fi

I Forsby Gårds vattendistributionsområdets vattenprov 17.4.2024 upptäcktes små mängder av koliforma bakterier. I uppföljningsprovet 12.6.2024 hade mängden koliforma bakterier ökat och dessutom upptäcktes fekala enterokocker.

På grund av resultaten meddelade hälsoskyddsplaneraren 17.6.2024 muntligt ett brådskande föreläggande om en uppmaning att koka vattnet. Anvisningen gavs även skriftligt samma dag (se bilaga). Verksamhetsidkaren uppmanades att reda ut orsaken till varför vattnet har förorenats och att vidta åtgärder för att återställa situationen. Beslutet fattades utan hörande av parter.

Förekomsten av koliforma bakterier återspeglar vattnets allmänna mikrobiologiska kvalitet. Då koliforma bakterier förekommer i hushållsvattnet, finns det en risk för vattenburna epidemier. Förekomsten av fekala enterokocker syftar till förorening av fekalt ursprung. Ett brådskande beslut om att begränsa vattenanvändningen var därför motiverat.

Bilaga  
Inspektionsrapporten om uppmaningen att koka vattnet och som dess bilagor analysbevisen samt anvisningen om kokuppmaningen.

Relevant lagstiftning

*Hälsoskyddslag (763/1994 & ändringar)*

*17 § Allmänna kvalitetskrav*

*Hushållsvatten och varmt bruksvatten ska vara oskadliga för hälsan och användbara för sina ändamål. Vatten som är avsett att användas som hushållsvatten ska vid behov behandlas och desinficeras så att det inte medför sanitär olägenhet.*

*Installationer för uttag, behandling, lagring eller distribution av vatten ska planeras, förläggas, byggas och av innehavaren skötas så att hushållsvattnet och det varma bruksvattnet uppfyller de krav som föreskrivs i 1 mom.*

...

*20 § Övervakning, bestämmelser och information i fråga om vattenkvaliteten*

*Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten kan vid behov meddela*  
*1) för förebyggande eller undanröjande av en sanitär olägenhet*  
*förelägganden om användning av hushållsvatten eller varmt*  
*bruksvatten,*

*2) förelägganden för verksamhetsutövaren om kontroll av vattnets*  
*kvalitet, om riskhanteringsåtgärder samt om desinficering och någon*  
*annan behandling av hushållsvattnet, om detta ska anses behövt*  
*med hänsyn till vattnets hygieniska kvalitet.*

...

#### *51 § Förbud, förelägganden och föreskrifter som gäller hälsoskydd*

*Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten har rätt att meddela*  
*enskilda förbud och förelägganden som är nödvändiga för att*  
*avhjälpa eller förebygga sanitär olägenhet.*

...

*I brådskande fall får den kommunala tjänsteinnehavare som har*  
*hand om övervakningen meddela ett förbud eller föreläggande som*  
*avses i 1 mom. Förbudet eller föreläggandet ska utan dröjsmål*  
*lämnas över till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten för*  
*avgörande.*

#### *Förvaltningslag (434/2003 & ändringar)*

#### *34 § Hörande av part*

*Innan ett ärende avgörs skall en part ges tillfälle att framföra sin åsikt*  
*om ärendet och avge sin förklaring med anledning av sådana*  
*yrkanden och sådan utredning som kan inverka på hur ärendet*  
*kommer att avgöras.*

*Ett ärende får avgöras utan att en part hörs, om*

...

*4) hörandet kan äventyra syftet med beslutet eller om det dröjsmål*  
*som hörandet medför i behandlingen av ärendet orsakar betydande*  
*skada för människors hälsa, den allmänna säkerheten eller miljön,*

...

Miljöhälsovårdschefen:

Miljöhälsosektionen beslutar fastställa det av hälsoskyddplaneraren  
meddelade brådskande föreläggandet om kokning av vattnet.

Beslut:

Miljöhälsosektionen beslutade fastställa de av hälsoskyddplaneraren  
meddelade brådskande förelägganden.

---

Beredning och tilläggsuppgifter  
hälsoskyddsplanerare Maarit Lönnroth  
fornamn.efternamn@borga.fi

En kokuppmaning för hushållsvatten utfärdades för Forsby Gårds vattendistributionsområde den 17 juni 2024 efter att koliforma bakterier hade upptäckts i vattnet. Vattenverket genomförde flera åtgärder under sommaren och hösten för att förbättra vattenkvaliteten. Vattnets mikrobiologiska kvalitet övervakades med myndighetsprover efter åtgärderna. I provet som togs den 6 november 2024 upptäcktes inga koliforma bakterier eller enterokocker längre, även om koloniantalet fortfarande var något förhöjt. Baserat på resultatet anses kokningspåbudet inte längre vara nödvändigt.

Vattenverkets åtgärder och provresultaten har sammanställts i en tabell som bifogas.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö

Miljöhälsosektionen beslutar att upphäva kokuppmeningen av hushållsvatten vid Forsby Gård Ab:s vattendistributionsområde.

Paragrafen justeras genast.

Beslut:  
Förslaget godkändes.

\_\_\_\_\_

Paragrafen justerades genast.