

Ansökan om tillstånd att fortsätta verksamheten på campingområdet vid Finnstrandsvägen i Sondby, Borgå / utlåtande till miljövården i Borgå

Miljöhälsosektionen 22.02.2024 § 21
225/11.05.02.08/2024

Beredning och tilläggsuppgifter
hälsoskyddsplanerare Paula Hänninen
fornamn.efternamn@porvoo.fi

Miljövården i Borgå begär ett utlåtande om Robert och Hedda Söderströms anmälan om campingområde. Anmälan gäller ett campingområde med platser för 77 campingfordon på lägenheterna Backas Rnr 638-464-172 och Sandåsen Rnr 638-646-1-38 i Sondby. Utlåtandet bör lämnas senast 29.2.2024.

Miljövårdsnämnden godkände 12.6.2018 campingverksamhet på området i fem års tid. I anmälan föreslås fortsättning på verksamheten på campingområdet för campingfordon i nuvarande omfattning. Enligt anmälan tar ägarna av husvagnar i regel eget vatten med sig.

Enligt miljövårdens beslut 12.6.2018 finns det två bastur i campingområdet. Det WC-vatten som uppkommer på området leds till en slutna tank, och gråvattnet leds genom sedimenteringsbrunnar till infiltrering i marken på strandområdet. Bruksvattnet tas från två brunnar som finns på området. Vatten från källbrunnen används som dricksvatten och vatten från servicebyggnadens brunn används som tvättvatten. Campingområdet har anslutits till den ordnade avfallstransporten.

Chefen för miljöhälsovården

Miljöhälsosektionen beslutar ge följande utlåtande i ärendet:

Miljöhälsovården övervakar vattenkvaliteten i den källbrunn som används som dricksvatten på campingområdet. Enligt hälsoskyddets tjänsteinnehavarbeslut 15.6.2004 33 § sker övervakningen med tillämpning av social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten i små enheter (SHMf 401/2001). Enligt myndighetsövervakningsundersökningar uppfyller källbrunnens vattenkvalitet inte de i SHMf 401/2001 angivna kvalitetskraven angående fluorid.

Fluoridhalten i källbrunnens vatten har varierat mellan 2,3–3,4 mg/l under åren 2019–2023 och därmed överskridit kvalitetskravet som är 1,5 mg/l.

Kvaliteten på servicebyggnadens brunnsvatten övervakas inte av myndigheter.

Miljöhälsosektionen anser att campingområdet ska ha tillgång till

hushållsvatten som uppfyller kvalitetskraven. Vattnets fluoridhalt ska sänkas så att vattnet inte medför sanitär olägenhet för användarna. Alternativt ska andra lösningar sökas för att till campingområdet leverera vatten som är avsett som dricksvatten och till matlagning.

Användarna av vattnet ska informeras om vattnets kvalitet. Därtill ska kranarna i servicebyggnaden vara försedda med en beständig märkning om att vattnet inte lämpar sig som dricksvatten.

Paragrafen justeras genast.

Beslut:
Förslaget godkändes.

Paragrafen justerades genast.