

Ett brådskande föreläggande: Uppmaning att koka brunnsvattnet vid Ame Cafe

Miljöhälsosektionen 21.08.2025 § 83
2039/11.05.02.02/2025

Beredning och tilläggsuppgifter
hälsoskyddsplanerare Maarit Lönnroth
fornamn.efternamn@borga.fi

I Ame Cafes brunnsvattenprov 7.5.2025 upptäcktes koliforma bakterier 8 mpn/100 ml och enterokocker 1 kbe/100 ml. I uppföljningsprovet 22.5.2025 upptäcktes inte koliforma bakterier, men mängden enterokocker var 2 kbe/100 ml. Följande uppföljningsprov togs 13.8.2025 och då var mängden koliforma bakterier 88 mpn/100 ml, E. coli 1 mpn/100 ml och enterokocker 20 kbe/100 ml.

På grund av resultaten meddelade hälsoskyddsplaneraren 15.8.2025 muntligt ett brådskande föreläggande om en uppmaning att koka vattnet. Anvisningen gavs även skriftligt samma dag (se bilaga). Verksamhetsidkaren uppmanades att reda ut orsaken till varför vattnet har förorenats och att vidta åtgärder för att återställa situationen. Beslutet fattades utan hörande av parter.

Förekomsten av koliforma bakterier återspeglar vattnets förorening med ytvatten. Då koliforma bakterier förekommer i hushållsvattnet, finns det en risk för vattenburna epidemier. Förekomsten av E. coli och fekala enterokocker syftar till förorening av fekalt ursprung. Ett brådskande beslut om att begränsa vattenanvändningen var därför motiverat.

Bilagor
Skriftlig anvisning om kokuppmaningen
Analysbevisen, rapportnummer 011454, 01294 och 025672

Relevant lagstiftning

Hälsoskyddslag (763/1994 & ändringar)

17 § Allmänna kvalitetskrav

Hushållsvatten och varmt bruksvatten ska vara oskadliga för hälsan och användbara för sina ändamål. Vatten som är avsett att användas som hushållsvatten ska vid behov behandlas och desinficeras så att det inte medför sanitär olägenhet.

Installationer för uttag, behandling, lagring eller distribution av vatten ska planeras, förläggas, byggas och av innehavaren skötas så att hushållsvattnet och det varma bruksvattnet uppfyller de krav som föreskrivs i 1 mom.

...

20 § Övervakning, bestämmelser och information i fråga om vattenkvaliteten

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten kan vid behov meddela
1) för förebyggande eller undanröjande av en sanitär olägenhet förelägganden om användning av hushållsvatten eller varmt bruksvatten,
2) förelägganden för verksamhetsutövaren om kontroll av vattnets kvalitet, om riskhanteringsåtgärder samt om desinficering och någon annan behandling av hushållsvattnet, om detta ska anses behövt med hänsyn till vattnets hygieniska kvalitet.

...

51 § Förbud, förelägganden och föreskrifter som gäller hälsoskydd

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten har rätt att meddela enskilda förbud och förelägganden som är nödvändiga för att avhjälpa eller förebygga sanitär olägenhet.

...

I brådskande fall får den kommunala tjänsteinnehavare som har hand om övervakningen meddela ett förbud eller föreläggande som avses i 1 mom. Förbudet eller föreläggandet ska utan dröjsmål lämnas över till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten för avgörande.

Förvaltningslag (434/2003 & ändringar)

34 § Hörande av part

Innan ett ärende avgörs skall en part ges tillfälle att framföra sin åsikt om ärendet och avge sin förklaring med anledning av sådana yrkanden och sådan utredning som kan inverka på hur ärendet kommer att avgöras.

Ett ärende får avgöras utan att en part hörs, om

...

4) hörandet kan äventyra syftet med beslutet eller om det dröjsmål som hörandet medför i behandlingen av ärendet orsakar betydande skada för människors hälsa, den allmänna säkerheten eller miljön,

...

Miljöhälsovårdschefen

Miljöhälsosektionen beslutar fastställa det av hälsoskyddplaneraren meddelade brådskande föreläggandet om kokning av vattnet.

Beslut:

Förslaget godkändes.
