

Kiireellinen määräys: Vakkolan vesiyhtymän vedenjakelualueen veden keittokehotus

Ympäristöterveysjaosto 03.09.2026 § 93
91/11.05.02.02/2024

Valmistelu ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Vakkolan vesiyhtymän lähdekaivon säännöllisen valvonnan näytteessä 26.8.2026 havaittiin pieni määrä koliformisia bakteereja ja suolistoperäisiä enterokokkeja. Tulosten perusteella terveydensuojelusuunnittelija antoi 28.8.2026 suullisesti kiireellisen määräyksen veden keittokehotuksesta ja kirjallisesti 1.9.2026 (katso liite). Päätöksestä ei kuultu asianosaisia.

Koliformisten bakteerien esiintyminen kaivovedessä ilmentää pintavesisaastumista. Kun koliformisia bakteereja esiintyy talousvedessä, vesivälitteisen epidemian vaara on olemassa. Enterokokkien esiintyminen talousvedessä viittaa veden ulosteperäiseen saastumiseen. Kiireellinen määräys veden käytön rajoittamisesta oli tämän vuoksi perusteltu.

Vakkolan vesiyhtymä toimii Askolassa ja sen vedenjakelualueella on noin 300 asukasta.

Liite
Tarkastuskertomus keittokehotuksesta, jonka liitteenä tutkimustodistus ja kirjallinen keittokehotusohje.

Asiaa koskeva lainsäädäntö:
Terveysuojelulaki (763/1994)

17 § Yleiset laatuvaatimukset
Talousveden ja lämpimän käyttöveden on oltava terveydelle haitatonta ja tarkoitukseensa käyttökelpoista. Talousvedeksi tarkoitettu vesi on tarvittaessa käsiteltävä ja desinfioitava siten, että siitä ei aiheudu terveyshaittaa.

Veden ottoon, käsittelyyn, varastointiin ja jakeluun tarkoitetut laitteistot on suunniteltava, sijoitettava ja rakennettava ja niiden haltijan on hoidettava niitä siten, että talousvesi ja lämmin käyttövesi täyttävät 1 momentissa säädetyt vaatimukset.

...

20 § Veden laatua koskeva valvonta, määräykset ja tiedottaminen
Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi antaa tarvittaessa:
1) talousveden tai lämpimän käyttöveden käyttöä koskevia määräyksiä terveyshaitan ehkäisemiseksi tai poistamiseksi;
2) määräyksiä toiminnanharjoittajalle veden laatua koskevasta tarkkailusta, riskienhallintaa koskevista toimenpiteistä sekä talousveden desinfioinnista ja muusta käsittelystä, jos sitä on pidettävä veden terveydellisen laadun kannalta tarpeellisenä.

...

51 § Terveystensuojelua koskevat määräykset

Kunnan terveystensuojeluviranomaisella on oikeus antaa yksittäisiä kieltoja ja määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä terveysthaitan poistamiseksi tai sen ehkäisemiseksi.

...

Kiireellisessä tapauksessa valvontaa suorittava kunnan viranhaltija saa antaa 1 momentissa tarkoitettun kiellon tai määräyksen. Kielto tai määräys on viipymättä saatettava kunnan terveystensuojeluviranomaisen ratkaistavaksi.

Hallintolaki (434/2003)

34 § Asianomaisen kuuleminen

Asianomaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Asian saa ratkaista asianomaisista kuulematta, jos:

...

4) kuuleminen saattaa vaarantaa päätöksen tarkoituksen toteutumisen tai kuulemisesta aiheutuva asian käsittelyn viivästyminen aiheuttaa huomattavaa haittaa ihmisten terveydelle, yleiselle turvallisuudelle taikka ympäristölle

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö

Ympäristöterveysjaosto päättää vahvistaa viranhaltijan antaman kiireellisen määräyksen ja toteaa, että veden käytön rajoitukset päättyvät, kun valvontatutkimuksilla on osoitettu veden saastumisen päättyneen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
