

Svar på fullmäktigemotion, golvtemperaturerna i daghemmen ska bli lämpliga

Stadsstyrelsen 17.08.2026
1503/00.02.03/2025

Beredning och tilläggsuppgifter:
lokalitetsdirektör Mikko Silvast, förnamn.efternamn@porvoo.fi

Anette Karlsson, Outi Lankia och Tuomas Kanervala har väckt en fullmäktigemotion om åtgärder för att golvtemperaturerna i daghemmen ska bli lämpliga.

I motionen konstateras att inomhusförhållanden i daghem, särskilt golvtemperaturer, har en stor inverkan på barnens välbefinnande, hälsa och lärande. På många daghem tillbringar barnen en stor del av sin tid med att sitta på golvet, leka och krypa. Kalla golv kan orsaka allvarliga hälsoproblem och påverka trivseln negativt.

I motionen fästs också uppmärksamhet vid att det obehag som kylan orsakar kan påverka barnens förmåga att koncentrera sig och trivas under daghemsdagen och försvaga barnens inlärningsfärdigheter och allmänna välbefinnande.

Enligt lagen om småbarnspedagogik ska den småbarnspedagogiska miljön vara utvecklande, främja lärande och vara hälsosam och trygg med beaktande av barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. Barnet ska skyddas från våld, mobbning och andra trakasserier. Lokalerna och redskapen för verksamheten ska vara sunda, säkra och ändamålsenliga, och tillgängligheten ska beaktas.

I motionen hänvisas till Social- och hälsovårdsministeriets förordning om sanitära förhållanden i bostäder och andra vistelseutrymmen samt om kompetenskrav för utomstående sakkunniga, där det bland annat anges att golvytans lägsta medeltemperatur i daghem ska vara 19 °C och den lägsta ytemperaturen mätt i en punkt 11 °C. I motionen konstateras att det i Borgå finns daghem där ytemperaturen på golven understiger det tillåtna medeltalet under vintern eller i början av våren.

I motionen föreslås att man under vintern 2025–2026 i Borgå mäter ytemperaturerna på golven i alla äldre daghem. Om mätningen visar att det finns daghem i Borgå vars golvtemperatur underskrider den nivå som förordningen kräver, vidtar man omedelbart åtgärder för att rätta till situationen, till exempel genom att installera luftvärmepumpar eller motsvarande anordningar med vilka man kan göra utrymmena varmare på vintern och svalare på sommaren. Alternativt eller därtill kan man även installera allergitestade mattor på golven, vilket bidrar till att det är bekvämare för barnen att vistas på golvet i daghemmet. Till exempel i Tallberga daghem har man denna typs heltäckande mattplattor på golvet.

Som svar på motionen konstateras följande:

Borgå stad äger totalt 21 daghemsbyggnader. Största delen av byggnaderna är relativt nya och uppfyller huvudsakligen de gällande byggbestämmelserna. Bland dessa finns även äldre byggnader som, vad gäller teknik, konstruktion och isoleringsmaterialets tjocklek, inte uppfyller nuvarande minimikrav och som därför på vissa ställen kan vara dragiga.

Förhållandena i daghemmen har kartlagts. Köldbryggorna och draget i de äldre byggnaderna har undersökts under vintern, särskilt under längre köldperioder. Vid vissa objekt har man dessutom installerat automatiska sensorer som kontinuerligt mäter bland annat koldioxidhalten, temperaturen och temperaturvariationerna i rummen. Sensorn larmar om det förprogrammerade intervallet överskrids.

Vintertid har punktvärmare, lokal tilläggsisolering och mattplattor som nämns i motionen vid behov installerats vid de äldre byggnadernas kända köldbryggor, nära dörröppningar och i dragiga hörn.

Enligt Miljöministeriets gällande förordning 1009/2017 är daghemmens åtgärdsgräns för inomhustemperaturen under uppvärmningssäsongen 20–26 grader och 20–32 grader utanför uppvärmningsperioden. Den lägsta medeltemperaturen för väggytor är 16 grader, den lägsta medeltemperaturen för golvytor är 19 grader och den lägsta punktvisa yttemperaturen är 11 grader. De genomförda mätningarna visar att man har hållit sig inom dessa gränser, även om de ovan nämnda ytterligare åtgärderna behövs då vinterkölden drar ut på tiden.

Bilaga
Fullmäktigemotion

Stadsdirektören
Stadsstyrelsen beslutar ge det som sägs ovan som sitt svar på motion, och sänder svaret till stadsfullmäktige för kännedom.

Beslutet justeras omgående.